

様式 1

一般競争入札に関する質問・回答書

平成 26 年 7 月 25 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 菅 村 和 夫
(法人印省略)
担当：本部事務局予算経営課 佐々木
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

工事名：平成 26 年度宮機本第 101 号 宮城県立がんセンター非常用発電設備整備他工事		
No.	質問事項	回答
1	直流電源装置更新の整流器盤がユアサ製 となっていますが、他メーカー製でもよろ しいでしょうか。	結構です。
2	他メーカー製でも可の場合、装置仕様をご 教示ください	特記仕様書 P 19 の 2 性能仕様と同等以 上であれば可です。
3	高圧遮断器ですが、形式は V F 1 3 C M D G になっておりますが仕様が不明です。製 造番号が分れば工場に製造番号照会し既 設品の仕様確認可能できるのですが、詳細 または製造番号を教えてください。	仕様詳細については特記仕様書 P 23 の 1-1 を参照ください。