

様式 1

一般競争入札に関する回答書

平成 28 年 9 月 23 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 西 條 茂
(法人印省略)
担当：本部事務局企画経営課 矢口
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター 自動火災報知設備（光電式スポット型感知器）交換工事		
No.	質問事項	回答
1	仕様書の項目 1 に 「光電式スポット型感知器 2 種埋込型 ホーチキ製 <u>SLV-2</u> 」及び 「光電式スポット型感知器 2 種露出型 ホーチキ製 <u>SLV-2</u> 」と 記載がありますが、 <u>SLV-2</u> は、光電式スポット型感知器本体（取付ベース除く）の商品記号と思われます。 感知器の交換は既設の取付ベースを使用して良いでしょうか。	本交換工事では、交換対象の感知器（ホーチキ製 SLV-2）とこれに適合する取付ベース（埋込型（YBR-UL/1）、露出型（YBR-RL/1））をすべて交換するものとなります。
2	交換の対象となる感知器において、不具合の無い既存ベースについては再使用としてよろしいでしょうか。	回答 1 と同様です。
3	今回の感知器交換工事において、露出及び埋込型ともにベース交換も含めての工事として理解しておりますが、ご確認お願い致します。	回答 1 と同様です。
4	入札参加資格確認申請書に添付する書類 「主任技術者又は監理技術者の資格が確認できる書類の写し」について、以下書類でよろしいでしょうか？ 1) 消防設備甲種第 4 類免状 2) 第 1 種火災報知システム専門技術者証	「主任技術者又は監理技術者の資格が確認できる書類の写し」については、消防設備士甲種第 4 類免状とします。

5	警戒名称・間仕切りの変更等があった場合 受信機データ変更及びC R T表示装置データ変更についての対応は本工事に含まれているのでしょうか、ご確認お願い致します。	受信機データ及びC R T表示装置データ変更についての対応は含まれておりません。
---	---	--