

堅穴区画遮煙性能付加改修工事 仕様書

工事名	堅穴区画遮煙性能付加改修工事
工事期間	契約締結の翌日から平成 29 年 3 月 31 日まで
施工場所	宮城県立がんセンター 本館及び研究棟

工事の目的

平成 12 年 6 月の改正建築基準法に適合させるため、エレベーター及びダムウェーターの堅穴区画に遮煙性能を付加するもの。

特記事項

- (1)病院の居ながら工事となるため、診療等の病院機能への影響を最小限に留めること。
- (2)本館エレベーターホールの地下 1 階 SSD9A, SSD9B 及び 7 階 SSD9D, SSD10B については、通路を仮設間仕切りにより閉鎖した場合迂回路がないため、病院休診日の作業とし、作業中でも病院の要請により一時的に通行可能とできるよう配慮すること。
- (3)地下 1 階 SC3, SC4, SC6, SC7、1 階 SC11、2 階 SC15、各階配膳室等、休診日作業又は深夜作業が発生する可能性がある。
- (4)エレベーター 8 号機（地下 1 階 SC6～2 階 SC15）は清潔エリアのため、クリーン度を損なわないよう養生を行うこと。
- (5)その他病院に影響がある工程が発生する場合は事前に病院と協議すること。

以上