

宮城県立病院機構A重油購入（単価契約）仕様書

- 1 物 品 名 A重油
- 2 規格・品質 JIS 規格 1 種 2 号（硫黄含有率 0.7%以下）
- 3 納 入 場 所 ① 宮城県立循環器・呼吸器病センター（栗原市瀬峰根岸 5 5 - 2）
② 宮城県立精神医療センター（名取市手倉田字山無番地）
③ 宮城県立がんセンター（名取市愛島塩手字野田山 4 7 - 1）
- 4 契 約 期 間 平成 2 9 年 4 月 1 日 から平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで
- 5 入札に当たっての留意事項
入札書に記載する金額は、1 リットル当たりの税抜金額を記載すること。
- 6 予定数量及び納入方法等

	循環器・呼吸器病センター	精神医療センター	がんセンター
タンク容量	1 5 Kℓ 2 基	3 0 Kℓ 1 基	3 0 Kℓ 2 基
購 入 数 量 (予定)	395,481 ℓ/年	474,450 ℓ/年	651,137 ℓ/年
納 入 単 位	1 回 当 た り 12Kℓ 程 度	1 回 当 た り 14 Kℓ 程 度	1 回 当 た り 16Kℓ 程 度
納 入 方 法	タンクローリーで搬入	タンクローリーで搬入	タンクローリーで搬入
納入時間帯	概ね午前 7 時から午前 8 時	概ね午前 6 時から午前 7 時	概ね午前 9 時から午後 1 時
そ の 他	タンク付近の地盤が軟弱なため積載量 16 t 以下のタンクローリーに限る。	タンクローリーは積載量 18 t 以下に限る。	タンクローリーは積載量 22 t 以下に限る。

- (1) 購入数量は平成 25 年度から平成 27 年度までの実績の平均値を用いて算出している。購入予定数量であり、購入を保証するものではない。
- (2) 常に安全かつ安定した供給体制を確保し、各病院が指定する日に、原則上記に規定する時間に遅滞なく納品できること。ただし、上記に規定する時間以外にも納入を指示する場合がある。
- (3) 納入にあたっては、各病院又は各病院から指示を受けた者の立会の下、納入を行うこと。

7 単価契約の変更協議基準

(1) 価格変更の指標

「石油製品価格調査」（経済産業省資源エネルギー庁）など、一般的に公正に調査され、かつ市場価格を適正に反映していると認められる小売市況に関する調査価格（以下「指標価格」という。）とし、いわゆる「仕切価格」などは除く。

(2) 変更単価の決定方法など

上記 1 の燃料の指標価格に「1 リットル当たり 3 円以上」の変動があった場合に協議を行うものとし、変更単価は、原則的に変更協議を行った月の翌月から適用する。

なお、指標価格に「1 リットル当たり 4. 5 円以上」の変動があった場合は、その都度協議することがある。

8 その他

- (1) 給油、その他の業務で病院敷地内を車両通行する場合は、徐行運転し、事故等のないよう十分注意すること。
- (2) 県の基幹医療機関であることを踏まえ、災害発生時に優先的に納入すること。
- (3) 請求書は各病院ごと毎月月末に集計し、翌月 10 日まで各病院に請求するものとする。