

様式 1

一般競争入札に関する回答書

平成 30 年 5 月 28 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 西 條 茂
(法人印省略)
担当：本部事務局企画経営課 矢口
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

| 業務名称：宮城県立がんセンター本館病棟 ITV 設備更新工事 | | |
|--------------------------------|---|--|
| No. | 質問事項 | 回答 |
| 1 | 6 階病棟の全方位カメラですが、型式が M3007-P となっておりますが、販売終了しており、後継機種 M3047-P を採用して宜しいでしょうか。 | M3047-P で問題ありません。 |
| 2 | 全方位カメラ (M3007-P) はメーカー販売終了品となっております。後継品として同メーカーの全方位カメラ (M3047-P) は御座いますが、赤外線照射機能に対応しておりません。赤外線機能は必ず必要でしょうか。 | M3047-P で問題ありません。赤外線機能は必須ではありません。 |
| 3 | 数量明細に SDHC カードが入っておりませんが、SDHC カードを使用したローカル録画機能は使用しない認識で宜しいでしょうか。また、使用しない場合は SD カードスロット未搭載の製品を選定してよろしいでしょうか。 | ローカル録画機能は使用しませんが、想定品以外で見積もる場合は同等品確認申請書により申請してください。 |
| 4 | ご希望される録画条件 (画質・フレームレート・録画日数) を教えてください。 | 720P, 30fps を想定していますが、録画期間 30 日程度となるよう画質設定を上下させます。 |
| 5 | 全方位カメラはエリア全体を撮影する事が可能ですが、映像が歪んでしまいますので、通常のカメラより画角の広いカメラでエリア全体カバーする映像撮影を推奨いたします。その場合、カメラ 2 台で対応する想定となりますが、同等として認めていただく事は可能でしょうか。 | 全方位カメラの歪んだ映像は確認済みで問題ありません。仕様どおり、全方位カメラで見積もってください。 |